

мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Бульвар Матросова, 30 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 108/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка – детский сад № 28 «Родничок» г. Ишимбая муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича № 108 от 16.07.2021 года, пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с «16» июля 2021 г. по «30» июля 2021 г. проведена внеплановая проверка. Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Сафиуллин Тимур Рамилевич в отношении объекта защиты: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 28 «Родничок» г. Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, (юридический и фактический адрес: 453204, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Машиностроителей, 28).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ ЦР д/с №28 «Родничок» г. Ишимбай МР ИР РБ Тарасова Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения | Отметка (подпись) о выполнении |
|-------|---|---|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | На путях эвакуации в полу перед лестницей возле музыкального зала и кабинета кастелянши допущены перепады высот пола менее 45 см без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6 | п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» | 01.08.2022 | |
| 2. | Уклон наружных открытых лестниц на путях эвакуации из групп второго этажа более 45 градусов | п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» | 01.08.2022 | |
| 3. | Проступы наружных открытых лестниц выполнены из металлических прутков | ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной | 01.08.2022 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | | безопасности» п. 4.4.17 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» | | |
| 4. | При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, проводимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: - в помещении группы №4 уровень звука составил 57 дБА; - в помещении группы №9 на втором этаже уровень звука составил 66 дБА; - в помещении группы №7 на втором этаже уровень звука составил 56 дБА. Во всех случаях система оповещения работала с перебоями | п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.14 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» | 01.08.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по городу Салават и Ишимбайскому
району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Сафиуллин Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«16» март 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №28 «Родничок»
г. Ишимбай МР ИР РБ Тарасова Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«16» март 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.